

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9904
	MANIPULACIÓN DE COMPUERTAS	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 1 DE 2

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Manipulación de compuertas.

2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Edificio de pretratamiento (Zona tamices, canales desarenado), Balsa homogeneización, compuertas de entrada a balsas, arquetas de reparto, compuertas salida de balsas, compuerta balsa de salida /serpentín de cloración y terciarios Bendinat.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

- Riesgo de atrapamiento por maquinaria.
- Riesgo eléctrico (sólo en compuerta de entrada EDAR Bendinat).

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES.

	Utilizar guantes de riesgo mecánico durante la manipulación de compuertas..
	Prestar atención a los elementos móviles.
	Utilizar calzado antideslizante.

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>
---	--	--

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_9904
	MANIPULACIÓN DE COMPUERTAS	REV. : 01
		FECHA : 12/04/2013
		Página : 2 DE 2

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

	No manipular compuertas eléctricas manualmente que se encuentren en estado automático / remoto.
	La manipulación de compuertas se realizará desde zonas estables y seguras protegidas por barandillas. Nunca deberá abalanzarse sobre las barandillas con objeto de acercarse a los canales y arquetas.
 Entrada prohibida a personas no autorizadas	La manipulación de los mecanismos eléctricos de las compuertas automáticas sólo se realizará por personal autorizado.

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	12/04/2013	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.