

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_4.4.7-06
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE EMISIÓN DE BIOGÁS A LA ATMÓSFERA	REV. : 01
		FECHA : 15/03/2012
		Página : 1 DE 3

OBJETO

Establecer las pautas de actuación a desarrollar en el caso de que se produzca un accidente por el cual se emita biogás sin quemar a la atmósfera en las instalaciones ubicadas en el ámbito territorial del Plan.

ALCANCE

Todos los planes de emergencia de la empresa (Santa Ponça y Ses Barraques)

MODO DE APLICACIÓN

- Se detecta una posible emisión de biogás sin quemar a la atmósfera.
- El **Equipo de Primera intervención** procede a comprobar la realidad.
- Si es falsa alarma, se vuelve a la normalidad.
- Con emergencia comprobada, se informa al **Director de la Emergencia** que procede a activar el plan especificando el nivel (Conato, Parcial o General) y a movilizar los recursos establecidos para el nivel activado.
- Los **Operativos de Intervención** procederán a acordonar la zona evitando la entrada de personas ajenas, se determinará cual es el elemento causante de la emisión de biogás sin quemar, se revisarán sus elementos electromecánicos críticos se procederá a reparar la avería lo más rápido posible, se comprobará el correcto funcionamiento de los sistemas reparados, mientras duran las reparaciones, se utilizaran equipos de reserva si se dispone de ellos.

RESPONSABILIDADES

Director de la Emergencia

- Aprobar el protocolo estableciéndolo como un protocolo operativo estándar (SOP)
- Activar el plan estableciendo el nivel, los medios y recursos que deben movilizarse, los operativos cuyo concurso debe solicitarse, en su caso, las medidas que deben adoptarse y las actuaciones a realizar por el Puesto de Mando y Control en cuanto a notificaciones.
- Declarar el final de la emergencia en el momento en que la situación esté neutralizada

Equipos de intervención

- Acordonar la zona evitando la entrada de personas ajenas Establecer la zona de intervención
- Revisar los elementos críticos y poner en marcha equipos de reserva si es posible
- Reparar la avería lo más rápido posible

ELABORADO POR : Nadal Tortella <i>Técnico de Prevención</i>	REVISADO POR : Julio Lozano <i>Director de Organización y Sistemas</i>	APROBADO POR : Xavier Pérez <i>Director del Ciclo del Agua</i>	Pedro García <i>Director Área Medioambiente</i>
---	--	--	---

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_4.4.7-06
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE EMISIÓN DE BIOGÁS A LA ATMÓSFERA	REV. : 01
		FECHA : 15/03/2012
		Página : 2 DE 3

Puesto de Mando y Control

- Movilización de los equipos de emergencia que procedan y orden de lucha contra la emergencia
- Inicio de la información permanente con el EPI y con el Director de la Emergencia
- Notificación de la activación del plan de acuerdo a las instrucciones recibidas a los Operativos Externos
- Notificación de la desactivación del plan

CONTROL DE MODIFICACIONES			
Núm.	Fecha	Responsable	Modificación
01	15/03/2012	Nadal Tortella	Primera versión de la Instrucción de Trabajo.

 Calvià 2000 S.A. AJUNTAMENT DE CALVIÀ	INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD	IT_SST_4.4.7-06
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE EMISIÓN DE BIOGÁS A LA ATMÓSFERA	REV. : 01
		FECHA : 15/03/2012
		Página : 3 DE 3

ESQUEMA DEL PROTOCOLO

EMISIÓN DE BIOGÁS A LA ATMÓSFERA

